



Hallen- und Freibad Uelsen

Zum Waldbad 1
48843 Uelsen

Tel: +49 5942 1037
Fax:

uelsen@bnn-grafschaft.de
<https://www.bnn-grafschaft.de/hallenbad-uelsen/>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 12. November 2019 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Hallenbad Uelsen

© Franz Frieling



Freibad Uelsen

© bnn GmbH

Parken

Parkplatz Hallenbad



Parkplatz Hallenbad

©Simon Kesting

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Weg vom Parkplatz zum Eingang



Weg vom Parkplatz
zum Eingang

©Simon Kesting

Breite des Weges: 320 cm

Länge des Weges: 15 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begehb- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Eingang

Eingangsbereich



Eingangsbereich

©Simon Kesting



Eingangsbereich

©Simon Kesting

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 96 cm

Art der Tür: Einflügel


Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Fläche vor Eingang



Fläche vor Eingang

©Simon Kesting



Fläche vor Eingang

©Simon Kesting

Breite des Weges: 367 cm

Länge des Weges: 3 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 10 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 2 m.

Kasse / Ticketschalter

Automat



Automat

©Simon Kesting

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Automaten: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Automaten: 105 cm

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente vom Boden aus: 144 cm

NIEDRIGSTE Stelle der Bedienelemente vom Boden aus: 77 cm

Tür neben Drehkreuz



Tür neben
Drehkreuz

©Simon Kesting

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Umkleide

Dusche/WC in Umkleidekabine



Dusche/WC in
Umkleidekabine

©Simon Kesting



Dusche/WC in
Umkleidekabine

©Simon Kesting



Dusche/WC in
Umkleidekabine

©Simon Kesting

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 150 cm tief und 150 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 85 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagerecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 85 cm

Höhe der Duscharmatur: 90 cm

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 78 cm

Umkleidekabine



Umkleidekabine

©Simon Kesting



Umkleidekabine

©Simon Kesting

Tür zur Umkleidekabine

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 145 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs in der Umkleide: 130 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 145 cm

Es sind Sitzmöglichkeiten vorhanden oder können bei Bedarf gestellt werden.

Flur zu den Umkleiden



Flur zu den
Umkleiden

©Simon Kesting



Flur zu den
Umkleiden

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 12 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 170 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Rutschen, Sprungtürme

Zwischentür zur Röhrenrutsche



Zwischentür zur
Röhrenrutsche

©Simon Kesting

Lichte Breite des Durchgangs: 96 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 126 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm


Höhe der Türschwelle: 0 cm

Röhrenrutsche Hallenbad



Röhrenrutsche
Hallenbad

© Franz Frieling 48527
Nordhorn



Röhrenrutsche
Hallenbad

©Simon Kesting



Röhrenrutsche Hallenbad


©Simon Kesting

Gelbe Röhrenrutsche, über Wendeltreppe erreichbar. Ca. 40 Stufen á 19 cm, Handläufe beidseitig. "Black Hole" Dunkelrutsche, Orientierungsverlust möglich. Ab 6 Jahren.

Schwimmbecken


Schwimmbad/Strand

Schwimmerbecken



Schwimmerbecken

©Simon Kesting



Schwimmerbecken

©Simon Kesting

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf. Zum Einstieg in das Becken gibt es eine Leiter mit Handlauf.

Kinderplanschbecken



Kinderplanschbecken

©Simon Kesting


Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es einen hochliegenden Beckenrand in Sitzhöhe über dem Beckenumgang.

Öffentliches WC

Öffentliches WC in Umkleidekabine



Öffentliches WC in Umkleidekabine

©Simon Kesting



Öffentliches WC in Umkleidekabine

©Simon Kesting

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 150 cm tief und 150 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 88 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 90 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

Höhe des Toilettensitzes: 50 cm

Die kleinste Durchgangsbreite ist: 60 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 83 cm

Länge des linken Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 83 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 67 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 85 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 76 cm

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel - Erstgespräch

Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.

Eingang Waldbad

Eingangsbereich Waldbad




Eingangsbereich
Waldbad

©Simon Kesting



Eingangsbereich
Waldbad

©Simon Kesting



Eingangsbereich
Waldbad

©Simon Kesting



Eingangsbereich
Waldbad

©Simon Kesting

Weg vom Parkplatz Waldbad zum Eingang



Weg vom Parkplatz Waldbad zum Eingang

©Simon Kesting

Breite des Weges: 390 cm

Länge des Weges: 100 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeht- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 3 %


Maximale Längsneigung über eine Strecke von 100 m.

Tor neben Drehkreuz Waldbad



Tor neben Drehkreuz

©Simon Kesting



Tor neben Drehkreuz

©Simon Kesting

Lichte Breite des Durchgangs: 141 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Tor wird von Kassenpersonal geöffnet


Kasse Waldbad

Kassendurchgang



Kassendurchgang

©Simon Kesting



Kassendurchgang

©Simon Kesting

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalder/Tresen/der Kasse: 96 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 88 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 88 cm hoch.


Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Es ist ein Kassendurchgang vorhanden.

Der Kassendurchgang ist 96 cm breit.

Umkleidekabine Waldbad

Umkleidekabine m/w



Umkleidekabine m/
w

©Simon Kesting



Umkleidekabine m/
w

©Simon Kesting

Tür zur Umkleidekabine

Lichte Breite des Durchgangs: 86 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 146 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs in der Umkleide: 81 cm


BREITE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 150 cm

Es sind Sitzmöglichkeiten vorhanden oder können bei Bedarf gestellt werden.

Anmerkungen: Sammelumkleide; keine barrierefreie / rollstuhlgerechte Umkleide vorhanden

Weg zu Umkleidekabine



Weg zu
Umkleidekabine

©Simon Kesting

Breite des Weges: 285 cm

Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 225 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 20 m.

Dusche/WC Waldbad

Dusche Waldbad



Sanitärraum

©Simon Kesting



Sanitärraum

©Simon Kesting

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 87 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 150 cm tief und 145 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 57 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 98 cm

Es ist kein Duschsitz vorhanden oder bei Bedarf bereitstellbar.

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 103 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Duschkabinen befinden sich in Umkleiden

Öffentliches WC



Öffentliches WC

©Simon Kesting



Öffentliches WC

©Simon Kesting



Öffentliches WC

©Simon Kesting

Anmerkungen für den Gast: WC befindet sich vor Dusche und Umkleide (gleicher Zugang)

Schwimmbecken Waldbad

Schwimmbad/Strand

Nichtschwimmerbecken



Nichtschwimmerbecken

©Simon Kesting

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Außenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf. Zum Einstieg in das Becken gibt es eine Leiter mit Handlauf.

Sportbecken



Sportbecken

©Simon Kesting

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Außenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf. Zum Einstieg in das Becken gibt es eine Leiter mit Handlauf.

Planschbecken



Planschbecken


©Simon Kesting

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Außenbereich.

Es gibt keine Hilfsmittel zum Einstieg.

Weg außen zum Schwimmbecken



Weg außen zum Schwimmbecken

©Simon Kesting



Weg außen zum Schwimmbecken

©Simon Kesting

Breite des Weges: 162 cm

Länge des Weges: 40 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begehb- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 10 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 8 m.

Kiosk Waldbad

Kiosk Tresen



Kiosk Tresen

©Simon Kesting

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 67 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 88 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 88 cm hoch.

Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Es ist ein Kassendurchgang vorhanden.

Der Kassendurchgang ist 67 cm breit.

Parkplatz Waldbad

Parkplatz Waldbad




Parkplatz Waldbad

©Simon Kesting

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Weg vom Parkplatz Waldbad zum Eingang



Weg vom Parkplatz
Waldbad zum
Eingang

©Simon Kesting

Breite des Weges: 390 cm

Länge des Weges: 100 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 100 m.